



ИП КУЛЕШОВА О.А.

652707, Кемеровская область, г.Киселевск, ул.Багратиона, 13-66, ИНН 421104500973,
ОГРН 313422335000071, р/сч 4080281050000000041 в ОАО «КЕМСОЦИНБАНК» в
г.Кемерово, кор/сч 301018106000000041 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области,
тел.:8-950-595-45-78



АКТ № 20

испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

«3» 10 2018г.

г.Киселевск

Мы, нижеподписавшиеся МБ ДОУ Д/с № 61
в лице Заведующего Каменской Т.А. с
одной стороны и Индивидуальный предприниматель Кулешова Ольга Анатольевна, в лице
представителя подрядной организации Батищева Василия Николаевича с другой стороны, составили
настоящий АКТ проверки пожарного гидранта на водоотдачу.
«7» 10 2018 года сотрудниками ИП Кулешовой О.А. проведена проверка пожарного гидранта:

№ п/п	Номер ПГ	Местонахождение, адрес	Ведомственная принадлежность	Тип и диаметр водопроводной сети	Давление в сети (атм)
1		<u>Погоринское ЗО</u>	<u>Водоснаб</u>	<u>Ø100</u>	<u>4</u>
2		<u>Багратионская ЗНА</u>	<u>МБ ДОУ Д/с № 61</u>	<u>Ø100</u>	<u>4</u>

Продолжительность испытания ПГ: 30 мин.

В результате проведенной проверки пожарного гидранта установлено:

Пожарный гидрант находится в технически исправном состоянии, годен к эксплуатации, при условии нормальной водоотдачи водопроводной сети.

Выявленные замечания:

Акт действителен в течение 6-ти месяцев с момента проведения проверки, при условии, что пожарный гидрант в течение этого периода не использовался

Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.

Представитель Исполнителя:

_____ В.Н. Батищев _____

Представитель Заказчика:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ИП Кулешова Ольга Анатольевна
_____ О.А. Кулешова

_____ М.П.

«ЗАКАЗЧИК»
МБ ДОУ Д/с № 61
Каменская Т.А.
_____ М.П.

