



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Генеральному директору
ООО «Центр ПСП»
С.А. Блинкову

**(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Кемеровской области)**

пр. Ленина, 55А, г. Кемерово, 650000
тлф(3842)58-45-99, факс 58-33-24,
E-mail: kansmchs42@mail.ru

25.05. 2018 № 851 -3-1
на № 701 от 15.05.2018

ПРОТОКОЛ

определения качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций

- 1. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ В ИПЛ** – 22.05.2018
- 2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ** – 26.06.2015
- 3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ** – г. Киселевск, ул. Багратиона, 32А, МБДОУ детский сад №61.
- 4. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ОГНЕЗАЩИТНУЮ ОБРАБОТКУ** – ИП Чернышев Н.Н., лицензия №6-Б/01537 выдана 23.12.2013.
- 5. ВИД ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ** – Деревянные конструкции. Площадь обработки – 2543 м².
- 6. НАИМЕНОВАНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА** – «Миг-09», сертификат №С-RU.ПБ39.В.00052 действителен до 26.03.2017
- 7. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** – Помещение проветриваемое, сухое.
- 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ** - Согласно п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе», М., 2009 г.

№	Место отбора проб	о б р	Результат испытаний			
			Время самостоятельного горения, с	Сквозное прогорание до образования отверстия	Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения
1	Мауэрлат	2	0	-	-	-
2	Обрешетка	2	0	-	-	-
3	Стропила	2	0	-	-	-
4	Подкосы, стойки	2	0	-	-	-
5	Прогоны	2	0	-	-	-

9. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций в здании МБДОУ детский сад №61 по адресу: г. Киселевск, ул. Багратиона, 32А, проведенная ИП Чернышев Н.Н., соответствует требованиям нормативно-технической документации.

Ст. инженер

Л.А. Торгунакова

СОГЛАСЕН
Начальник Судебно-экспертного учреждения

Ж.М. Новикова

